

Số: 64 /TTr-UBND

Triệu Phong, ngày 13 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư

**Công trình: Hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường phía Tây Quốc lộ 1A,
thị trấn Ái Tử**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 16/3/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện về kế hoạch phân bổ vốn XDCB sử dụng nguồn vốn ngân sách do huyện quản lý năm 2023;

UBND huyện trình HĐND huyện thông qua về chủ trương đầu tư công trình: Hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường phía Tây Quốc lộ 1A thị trấn Ái Tử với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường phía Tây Quốc lộ 1A thị trấn Ái Tử.

2. Dự án nhóm: C.

3. Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong

4. Tổng mức đầu tư: 800.000.000 đồng (Tám trăm triệu đồng chẵn).

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh hỗ trợ năm 2023: 800.000.000 đồng

6. Chủ đầu tư: UBND huyện Triệu Phong.

Điều hành, quản lý dự án: Ban QLDA, PTQĐ & CCN huyện

7. Thời gian thực hiện: 2023.

8. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới.

9. Nội dung đầu tư:

9.1. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm cải thiện điều kiện đi lại, phục vụ sinh hoạt của người dân, bảo vệ an ninh trong khu vực, góp phần chỉnh trang đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

9.2. Quy mô đầu tư:

- Thực hiện đầu tư tại các tuyến đường:

+ Đường Phan Bội Châu (từ điểm đầu khu dân cư đường Phan Bội Châu đến Nguyễn Hoàng) dài 289m.

+ Đường Trương Định (từ Trần Hữu Dực đến Nguyễn Hoàng) dài 370m.

+ Đường Trần Hữu Dực (Tuyến chính): (từ Trần Hưng Đạo đến Lê Lợi), dài 415m.

- + Đường Trần Hữu Dực (Tuyến phụ), dài 285m.
- + Đường Nguyễn Hữu Khiếu (từ đường Nguyễn Hoàng đến Quốc lộ 1A), dài 194m.

- Tuyến chiếu sáng được bố trí đi bên trái hoặc bên phải đường kết hợp trên cột điện hạ áp của điện lực đã có. Tại các vị trí không có cột điện lực thì trồng mới cột bê tông ly tâm 10m để bố trí đèn chiếu sáng.

- Đèn chiếu sáng: Sử dụng đèn Led BRP392-140W/220V ánh sáng trắng.
- Dây dẫn: Sử dụng cáp LV/ABC - 2x25 cáp cho tuyến chiếu sáng.
- Tiếp địa: Sử dụng tiếp địa lặp lại R2LL, mỗi nối tiếp địa và tiếp địa an toàn lắp đặt theo quy phạm.

- Nguồn điều khiển hệ thống chiếu sáng: Sử dụng tủ điện điều khiển chiếu sáng tự động TĐ-03 hiện có trong khu vực (riêng tuyến đường Nguyễn Hữu Khiếu có xây dựng mới và hiện có trong khu vực)

UBND huyện đề nghị HĐND huyện thông qua chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường phía Tây Quốc lộ 1A thị trấn Ái Tử để UBND huyện có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Phan Văn Linh